

競争入札設計図書等に関する回答書

令和2年9月28日

視覚支援学校長 橋本 淳一

工 事 番 号	第20-79900-0001号
工 事 名	視覚支援学校昇降機改修工事
質 問 事 項	
<p>① 図面番号M-11において、昇降路平面図（参考図）で、更新後の巻上機設置位置が乗場から向かって左側となっておりますが、乗場から向かって右側とさせて頂いてもよろしいでしょうか。併せて、ピット平面図（参考図）で、ハツリ箇所が乗場から向かって左側となっておりますが、乗場から向かって右側とさせて頂いてもよろしいでしょうか。</p> <p>② 昇降路内及び機械室内においてアスベストが検出された場合、アスベスト除去（又は封じ込め）工事は除外とさせていただきますが、よろしいでしょうか。</p> <p>③ 工事中電力に関して「有償」との記載がありますが、エレベーター試運転時の電源は、発注者側で負担頂けますでしょうか。</p> <p>④ 図面番号 M-01 において、「週休2日促進工事」と記載ありますが、休日・夜間施工についても相談させていただくことは可能でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>① 図面 M-11 の昇降路平面図及びピット平面図は参考図となっておりますので、巻上機設置位置及びハツリ箇所については、受注者が充分検討して監督員と打合せ願います。</p> <p>② アスベストが検出された場合は監督員に協議願います。</p> <p>③ 図面 M-02 の 1-10 に記載のとおり、試運転調整に係る費用は請負者の負担となります。</p> <p>④ 図面番号 M-01 の 1-30 に記載のとおり、本工事の発注方式は受注者希望方式となっておりますので、週休2日に取り組むかは受注者が選択してください。また、休日・夜間施工については別途協議願います。</p>	